

Odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „ Remont w budynku głównym szkoły” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie” (sygnatura postępowania nadana przez Zamawiającego: ZSCKR.II.271.1.2020)

1. W załączonym do przetargu przedmiarze robót, w dziale 1.1 ujęto wymianę wykładziny tylko w pomieszczeniu 02. Projekt (rys. nr 11) przewiduje wymianę wykładziny w pom. 01 – 05.

Czy w ofercie należy ująć wymianę wykładzin zgodnie z projektem ?

**TAK**

2. W przedmiarze ujęto w dziale 1.1 skucie tynków ścian, wykonanie nowych, gładzie ścian w pom. 02.

Czy te same prace należy wykonać na suficie, czy tylko go pomalować ?

**TAK**

3. Obmiar posadzek w przedmiarze sal lekcyjnych II piętra, dział 1.4 jest zaniżony, błędnie przyjęto obmiar z I piętra.

**PRZYJĄĆ WG. PROJEKTU**

4. Na żadnym rysunku inwentaryzacji oraz rysunkach aranżacji posadzek nie naniesiono wymiarów korytarzy i sal lekcyjnych oraz na rzucie parteru i I piętra nie podano wysokości pomieszczeń. Uniemożliwia to weryfikację przedmiaru w zakresie malowania ścian. Prosimy o uzupełnienie rysunków o wymiary tych pomieszczeń.

**NALEŻY DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ**

5. W przedmiarze na korytarzu parteru i I piętra nie ujęto wykonania tynków żywicznych. Ujęto je tylko na korytarzu II piętra.

Czy na wszystkich korytarzach należy przyjąć wykonanie tynków żywicznych do wysokości 150 cm od posadzki ?

**I PIĘTRA TYNKI ŻYWICZNE NIE DOTYCZĄ, II NALEŻY UJĄĆ TYNKI ŻYWICZNE DO WYSOKOŚCI 150CM OD POSADZKI**

6. W przedmiarze sal lekcyjnych na parterze, dział 3.2 ujęto przybicie do podłóg płyt OSB w ilości 85,88 m<sup>2</sup>. Skąd taka ilość, powierzchnia łączna 3 klas objętych remontem to 124,28 m<sup>2</sup>.

**WG.PRZEDMIARU**

7. W przedmiarze dotyczącym sal lekcyjnych parteru dział 3.2 ujęto malowanie farbami olejnymi ścian w ilości 113,37 m<sup>2</sup>. Prosimy o informacje czy w salach lekcyjnych parteru należy malować farbami olejnymi ściany do wysokości 150 cm od podłogi ?

**TAK**

8. Prosimy o podanie szerokości biegów i spoczników oraz wymiarów stopni klatki schodowej bocznej.

**NALEŻY DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ**

9. Czy ściany klatki schodowej bocznej i głównej wchodzi w zakres remontu ? Jeżeli tak to prosimy o podanie jaki jest jego zakres.

**TAK WCHODZĄ W ZAKRES REMONTU,GŁADZIE MALOWANIE**

10. W SIWZ w pkt. II ppkt. 4 jest zamieszczona informacje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWIZ stanowi projekt budowlany i projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy oraz budowlany zawiera remont toalet w budynku szkoły czego brakuje w przedmiarze oraz w zamieszczonym w SWIZ zakresie prac. Czy remont toalet jest przedmiotem przetargu ?

**NIE**